



## Sitzungsvorlage

Drucksachennummer: 8165/3 öff	Sachbearbeitung: Jochen Baur AZ: 632 - Ba/KS	17.01.2022
Gremium Technischer Ausschuss 31.01.2022	Behandlungszweck/-art Entscheidung öffentlich	

Vorherige Drucksachennummer/Beratung:

8165 öff

### Beschlussvorlage

**Kanalisation - Durchführung Eigenkontrollverordnung  
Hier: Vorstellung der Befahrungsergebnisse (1. Abschnitt)**

---

#### I. Beschlussantrag

1. Die Untersuchungsergebnisse werden zur Kenntnis genommen.
2. Die Verwaltung wird beauftragt, die Umsetzung der Sanierung für das Jahr 2023 vorzubereiten und einen Zeitplan zu erstellen.

#### II. Finanzielle Auswirkungen

Die Ergebnisse der Befahrung haben keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen. Die Kosten für eine Sanierung der festgestellten Schäden der Zustandsklassen 0 und 1 betragen voraussichtlich 445.000 €.

#### III. Sachverhalt

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 28.05.2020 die Arbeiten zur Untersuchung der Kanalisation gemäß Eigenkontrollverordnung für den ersten Untersuchungsabschnitt beauftragt.

Die Firma Kirn hat von August bis Oktober 2020 die Kanäle und bis Februar 2021 die Kanalschächte gereinigt und untersucht. Die Auswertung der Daten erfolgte durch die GAUSS Ingenieurtechnik GmbH von Juni bis November 2021.

Insgesamt wurden 562 Kanalhaltungen mit einer Gesamtlänge von 16.989,20 m untersucht und 514 Kanalschächte inspiziert.

Die festgestellten Untersuchungsergebnisse wurden mit der Kanaldatenbank abgeglichen und Abweichungen (z.B. Lageänderungen, verdeckte Schächte, festgestellte Rohrmaterialien und Rohrdurchmesser) angepasst.

Die Auswertung hat ergeben, dass 1% der Kanalhaltungen in Zustandsklasse 0 und 28% in Zustandsklasse 1 einzustufen sind. Diese Zustandsklassen sind bei einer weiteren Sanierungsplanung maßgeblich; hier besteht umgehender bzw. kurzfristiger Handlungsbedarf.

Die Ergebnisse sind in den Anlagen dargestellt.

- Kurzbericht
- Statistiken
- Lagepläne Nord und Süd mit Zustandsklassen (1. Abschnitt)

Ein Vertreter des Ingenieurbüros Gauss wird in der Sitzung die Ergebnisse vorstellen.

Die Sanierung der festgestellten Schäden soll ab dem Jahr 2023 erfolgen. Im laufenden Jahr soll gemeinsam mit dem Ingenieurbüro die Sanierungsplanung insbesondere für die geschlossene Sanierung ausgearbeitet werden, so dass im Rahmen der Haushaltsplanung die erforderlichen Mittel für die Sanierung der Schäden eingebracht werden können.

#### Ergänzende Information

Der zweite von insgesamt vier Untersuchungsabschnitten wurde vom Technischen Ausschuss bereits am 05.07.2021 beauftragt (s. DS-Nr. 8165/2). Die Ausschreibung der Arbeiten zur Kanalreinigung und -inspektion erfolgt derzeit. Die Vergabeentscheidung dazu steht noch aus.